



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00575/21

Серия **RU** № **0345998**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ИЗОЛПРОЕКТ» (ООО «ИЗОЛПРОЕКТ»). Место нахождения (адрес юридического лица): 115093, Россия, город Москва, Партийный переулок, дом 1, корпус 58, строение 3, этаж 4, помещение I, офис 422. Адрес места осуществления деятельности: 242670, Россия, Брянская область, Дятьковский район, рабочий поселок Бытошь, улица Дзержинского, дом 1. Основной государственный регистрационный номер: 1067746453499. Телефон: +74957395334. Адрес электронной почты: info@isolpro.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ИЗОЛПРОЕКТ» (ООО «ИЗОЛПРОЕКТ»). Место нахождения (адрес юридического лица): 115093, Россия, город Москва, Партийный переулок, дом 1, корпус 58, строение 3, этаж 4, помещение I, офис 422. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 242670, Россия, Брянская область, Дятьковский район, рабочий поселок Бытошь, улица Дзержинского, дом 1. Основной государственный регистрационный номер: 1067746453499.

ПРОДУКЦИЯ Воздуховод огнестойкий металлический из оцинкованной стали, толщиной стенки не менее 0,8 мм, прямоугольного сечения размером 800х400 мм, (ТР №94508064/2), с применением комплексной системой конструктивной огнезащиты «ИГНИСВЕНТ ПЛЮС» в составе: прошивной материал базальтовый огнезащитный рулонный кашированный алюминиевой фольгой с одной стороны «ПМБОР-Ф» (ТУ 23.99.19-005-94508064-2017), плотностью не менее 90 кг/м³, толщиной от 5 до 16 мм; огнезащитный состав «КМО» (ТУ 20.13.62-003-94508064-2017) толщиной влажного слоя от 0,4 до 1,8 мм (расход состава, установленный изготовителем от 0,5 до 2,2 кг/м² без учета потерь), в соответствии с Технологическим регламентом № 94508064/2 на изготовление огнестойких воздуховодов с применением комплексной системой конструктивной огнезащиты «ИГНИСВЕНТ ПЛЮС». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 90 980 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний ППБ-882/10-2021 от 06.10.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная сертификационная компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 804-СС/08-2021 от 10.08.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Пределы огнестойкости согласно приложению №1 на 2 листах (бланки №0842902-0842903). Гарантийный срок хранения материалов: Воздуховод металлический – 12 месяцев со дня отгрузки воздуховодов потребителю с предприятия изготовителя. Прошивной материал базальтовый огнезащитный рулонный кашированный алюминиевой фольгой с одной стороны «ПМБОР-Ф» - 12 месяцев со дня изготовления. Огнезащитный состав «КМО» - 12 месяцев со дня изготовления. Срок службы огнезащитного покрытия не менее 25 лет, при соблюдении требований Технологического регламента № 94508064/2.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 12.10.2021 ПО 11.10.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Грешкин Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Щидлов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00575/21

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Серия **RU** № **0842902**

Продукция, подлежащая обязательной сертификации

Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Международный код GTIN (Global Trade Item Number) (при наличии, по выбору заявителя)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
7308 90 980 9	Воздуховод огнестойкий металлический из оцинкованной стали, толщиной стенки не менее 0,8 мм, прямоугольного сечения размером 800х400 мм, (ТР № 94508064/2), с применением комплексной системой конструктивной огнезащиты «ИГНИСВЕНТ ПЛЮС» в составе: прошивной материал базальтовый огнезащитный рулонный кашированный алюминиевой фольгой с одной стороны «ПМБОР-Ф» (ТУ 23.99.19-005-94508064-2017), плотностью не менее 90 кг/м ³ , толщиной 5 мм; огнезащитный состав «КМО» (ТУ 20.13.62-003-94508064-2017) толщиной влажного слоя не менее 0,4 мм (расход состава, установленный изготовителем не менее 0,5 кг/м ² без учета потерь), в соответствии с Технологическим регламентом №94508064/2. Предел огнестойкости – EI30;		Технологический регламент №94508064/2 на изготовление огнестойких воздуховодов с применением комплексной системой конструктивной огнезащиты «ИГНИСВЕНТ ПЛЮС»
7308 90 980 9	Воздуховод огнестойкий металлический из оцинкованной стали, толщиной стенки не менее 0,8 мм, прямоугольного сечения размером 800х400 мм, (ТР № 94508064/2), с применением комплексной системой конструктивной огнезащиты «ИГНИСВЕНТ ПЛЮС» в составе: прошивной материал базальтовый огнезащитный рулонный кашированный алюминиевой фольгой с одной стороны «ПМБОР-Ф» (ТУ 23.99.19-005-94508064-2017), плотностью не менее не менее 90 кг/м ³ , толщиной 5 мм; огнезащитный состав «КМО» (ТУ 20.13.62-003-94508064-2017) толщиной влажного слоя не менее 0,8 мм (расход состава, установленный изготовителем не менее 1,0 кг/м ² без учета потерь), в соответствии с Технологическим регламентом №94508064/2. Предел огнестойкости – EI60;		Технологический регламент №94508064/2 на изготовление огнестойких воздуховодов с применением комплексной системой конструктивной огнезащиты «ИГНИСВЕНТ ПЛЮС»
7308 90 980 9	Воздуховод огнестойкий металлический из оцинкованной стали, толщиной стенки не менее 0,8 мм, прямоугольного сечения размером 800х400 мм, (ТР № 94508064/2), с применением комплексной системой конструктивной огнезащиты «ИГНИСВЕНТ ПЛЮС» в составе: прошивной материал базальтовый огнезащитный рулонный кашированный алюминиевой фольгой с одной стороны «ПМБОР-Ф» (ТУ 23.99.19-005-94508064-2017), плотностью не менее 90 кг/м ³ , толщиной 8 мм; огнезащитный состав «КМО» (ТУ 20.13.62-003-94508064-2017) толщиной влажного слоя не менее 1,0 мм (расход состава, установленный изготовителем не менее 1,5 кг/м ² без учета потерь), в соответствии с Технологическим регламентом №94508064/2. Предел огнестойкости – EI90;		Технологический регламент №94508064/2 на изготовление огнестойких воздуховодов с применением комплексной системой конструктивной огнезащиты «ИГНИСВЕНТ ПЛЮС»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Брецкий Николай Михайлович
(ф.и.о.)Дидилов Алексей Владимирович
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.00575/21

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Серия **RU**

№ **0842903**

Продукция, подлежащая обязательной сертификации

7308 90 980 9	Воздуховод огнестойкий металлический из оцинкованной стали, толщиной стенки не менее 0,8 мм, прямоугольного сечения размером 800х400 мм, (ТР № 94508064/2), с применением комплексной системой конструктивной огнезащиты «ИГНИСВЕНТ ПЛЮС» в составе: прошивной материал базальтовый огнезащитный рулонный кашированный алюминиевой фольгой с одной стороны «ПМБОР-Ф» (ТУ 23.99.19-005-94508064-2017), плотностью не менее 90 кг/м ³ , толщиной 10 мм; огнезащитный состав «КМО» (ТУ 20.13.62-003-94508064-2017) толщиной влажного слоя не менее 1,6 мм (расход состава, установленный изготовителем не менее 2,0 кг/м ² без учета потерь), в соответствии с Технологическим регламентом №94508064/2. Предел огнестойкости – EI120;		Технологический регламент №94508064/2 на изготовление огнестойких воздуховодов с применением комплексной системой конструктивной огнезащиты «ИГНИСВЕНТ ПЛЮС»
7308 90 980 9	Воздуховод огнестойкий металлический из оцинкованной стали, толщиной стенки не менее 0,8 мм, прямоугольного сечения размером 800х400 мм, (ТР № 94508064/2), с применением комплексной системой конструктивной огнезащиты «ИГНИСВЕНТ ПЛЮС» в составе: прошивной материал базальтовый огнезащитный рулонный кашированный алюминиевой фольгой с одной стороны «ПМБ-Ф» (ТУ 23.99.19-005-94508064-2017), плотностью не менее 90 кг/м ³ , толщиной 13 мм; огнезащитный состав «КМО» (ТУ 20.13.62-003-94508064-2017) толщиной влажного слоя не менее 1,6 мм (расход состава, установленный изготовителем не менее 2,0 кг/м ² без учета потерь), в соответствии с Технологическим регламентом №94508064/2. Предел огнестойкости – EI150;		Технологический регламент №94508064/2 на изготовление огнестойких воздуховодов с применением комплексной системой конструктивной огнезащиты «ИГНИСВЕНТ ПЛЮС»
7308 90 980 9	Воздуховод огнестойкий металлический из оцинкованной стали, толщиной стенки не менее 0,8 мм, прямоугольного сечения размером 800х400 мм, (ТР № 94508064/2), с применением комплексной системой конструктивной огнезащиты «ИГНИСВЕНТ ПЛЮС» в составе: прошивной материал базальтовый огнезащитный рулонный кашированный алюминиевой фольгой с одной стороны «ПМБОР-Ф» (ТУ 23.99.19-005-94508064-2017), плотностью не менее 90 кг/м ³ , толщиной 16 мм; огнезащитный состав «КМО» (ТУ 20.13.62-003-94508064-2017) толщиной влажного слоя не менее 1,8 мм (расход состава, установленный изготовителем не менее 2,2 кг/м ² без учета потерь), в соответствии с Технологическим регламентом №94508064/2. Предел огнестойкости – EI180;		Технологический регламент №94508064/2 на изготовление огнестойких воздуховодов с применением комплексной системой конструктивной огнезащиты «ИГНИСВЕНТ ПЛЮС»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Гребкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Утилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)