

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.02359/25

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ИЗОЛПРОЕКТ» (ООО «ИЗОЛПРОЕКТ»).

Место нахождения и адрес юридического лица: 127521, Россия, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьино Роша, Анненский проезд, домовладение 7, строение 1, помещение VIII, комната 7.

ОГРН 1067746453499. ИНН 7725566484. Телефон: +74957395334, адрес электронной почты: info@isopro.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ИЗОЛПРОЕКТ» (ООО «ИЗОЛПРОЕКТ»).

Место нахождения и адрес юридического лица: 127521, Россия, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьино Роша, Анненский проезд, домовладение 7, строение 1, помещение VIII, комната 7.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141304, Россия, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, город Сергиев Посад, шоссе Московское, дом 22, корпус А, помещение 36.

ОГРН 1067746453499. ИНН 7725566484.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955. Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, в виде цилиндров, код ОКПД 2 23.99.19
плотностью от 80 до 120 кг/м³, толщиной стенки от 20 до 200 мм, внутренним диаметром от 18 до 219 мм, без покрытий, марок: ИГНИС Pipe 80, ИГНИС Pipe 90, ИГНИС Pipe 100, ИГНИС Pipe 120, код ТНВЭД ЕАЭС 6806 10 000 8
или с покрытием армированной алюминиевой фольгой, марок: ИГНИС Pipe Alu A 80, ИГНИС Pipe Alu A 90, ИГНИС Pipe Alu A 100, ИГНИС Pipe Alu A 120, выпускаемые по ТУ 23.99.19-001-94508064-2018 «Изделия теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем.
Технические условия» от 04.03.2018 года.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-153/08-2025 от 18.08.2025 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01). Акта о результатах анализа состояния производства № 04-ОС/14-07/25 от 15.07.2025 года, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности согласно Приложению № 1 на 1 листе.

Условия хранения: изделия должны храниться упакованными в сухих крытых помещениях. При транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении изделий должна обеспечиваться их сохранность от повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения изделий - 12 месяцев с момента их изготовления. Срок службы изделия при правильной эксплуатации - не менее пяти лет.

Дата изготовления единицы продукции: 16.06.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 21.08.2025

по

20.08.2030



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)
(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Федорова Наталия Александровна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ RU C-RU.ПБ68.B.02359/25

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
Изделия теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, в виде цилиндров, плотностью от 80 до 120 кг/м ³ , толщиной стенки от 20 до 200 мм, внутренним диаметром от 18 до 219 мм, без покрытий, марок: ИГНИС Pipe 80, ИГНИС Pipe 90, ИГНИС Pipe 100, ИГНИС Pipe 120:		
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	п. 5.1 - Негорючие (НГ)
Изделия теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, в виде цилиндров, плотностью от 80 до 120 кг/м ³ , толщиной стенки от 20 до 200 мм, внутренним диаметром от 18 до 219 мм, с покрытием армированной алюминиевой фольгой, марок: ИГНИС Pipe Alu A 80, ИГНИС Pipe Alu A 90, ИГНИС Pipe Alu A 100, ИГНИС Pipe Alu A 120:		
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	п.5.3 - Слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2 - С малой дымообразующей способностью (Д1)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
М.П. Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Федорова Наталия Александровна
(фамилия, имя, отчество)