ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02448/26

Серия RU № 0599458

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр. 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ИЗОЛПРОЕКТ».
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 127521, Россия, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина роща, Анненский проезд, домовладение 7, строение 1, помещение VIII, комната 7.
Основной государственный регистрационный номер: 1067746453499.
Телефон: +74957395334. Адрес электронной почты: info@isopro.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ИЗОЛПРОЕКТ».
Место нахождения (адрес юридического лица): 127521, Россия, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина роща, Анненский проезд, домовладение 7, строение 1, помещение VIII, комната 7.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 242670, Россия, Брянская область, Дятьковский район, рабочий посёлок Бытошь, улица Дзержинского дом 1.

ПРОДУКЦИЯ Воздуховоды огнестойкие металлические, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, прямоугольного сечения, габаритными размерами по ширине от 100 до 1200 мм, по высоте от 150 до 1200 мм, и круглого сечения, диаметром от 100 до 1250 мм, с применением системы комплексной огнезащиты «ИГНИСВЕНТ ПЛЮС 240» (ТУ 23.99.19-002-94508064-2017), в составе согласно Приложению № 1 на 1 листе (бланк № 1099664), смонтированные согласно Технологическому регламенту № 94508064/240 «Система комплексной огнезащиты «ИГНИСВЕНТ ПЛЮС 240» от 20.01.2025.
Продукция изготовлена в соответствии с технологическим регламентом № 94508064/240 «Система комплексной огнезащиты «ИГНИСВЕНТ ПЛЮС 240» от 20.01.2025.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 90 980 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 41-С/ТР-26 от 19.02.2026 года, № 42-С/ТР-26 от 19.02.2026 года, выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Альфа «Пожарная Безопасность» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН41). Акта о результатах анализа состояния производства № 04-ОС/09-12/25 от 24.12.2025 года, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Эксперты, подписавшие акт: Бижоев Владимир Арсенович, Гареева Дина Рустамовна.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53299-2019 «Воздуховоды. Метод испытания на огнестойкость» Условия хранения воздуховодов: для металлических воздуховодов (оцинкованные, стальные) необходимо обеспечить сухое, чистое и хорошо проветриваемое помещение. Влажность и контакт с водой могут вызвать коррозию. Если воздуховоды хранятся на открытом воздухе, они должны быть защищены от дождя и снега. Для этого можно использовать тенты или укрытия. Условия хранения огнезащитного покрытия: материалы должны храниться в упакованном виде в штабелях, в сухих закрытых помещениях по высоте не более 2 м с обеспечением свободного подхода к ним. Огнезащитный состав «КМО» должен храниться в упакованном виде в складских помещениях при температуре не ниже плюс 5°С и относительной влажности не более 80%. Гарантийный срок хранения огнезащитного покрытия 12 месяцев со дня изготовления. Срок хранения воздуховодов: 12 месяцев со дня изготовления. Срок службы огнезащитного покрытия - не менее 20 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. Дата изготовления отобранных образцов (проб) продукции – 19.12.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.02.2026 **ПО** 24.02.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Грецкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Цидилов Алексей Владимирович (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б». ТЗ № 152.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02448/26

Серия RU № 1099664

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
7308 90 980 9	Воздуховоды огнестойкие металлические, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, прямоугольного сечения, габаритными размерами по ширине от 100 до 1200 мм, по высоте от 150 до 1200 мм, и круглого сечения, диаметром от 100 до 1250 мм, с применением системы комплексной огнезащиты «ИГНИСВЕНТ ПЛЮС 240» (ТУ 23.99.19-002-94508064-2017), смонтированные согласно Технологическому регламенту № 94508064/240 «Система комплексной огнезащиты «ИГНИСВЕНТ ПЛЮС 240» от 20.01.2025 г., в составе: - сборных элементов на фланцевом соединении из оцинкованной стали толщиной стенки не менее 0,8 мм: прямые участки воздуховода, тройники, отводы, заглушки; - уплотнение разъемных соединений (в т.ч. межфланцевых): шнур базальтовый марки ШБТ 10 (ТУ 23.99.19-006-94508064-2025), диаметром 10 мм; - система комплексной огнезащиты «ИГНИСВЕНТ ПЛЮС 240» (ТУ 23.99.19-002-94508064-2017), состоящая из: Первый слой - состав огнезащитный «КМО» (производства ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» по ТУ 20.13.62-003-94508064-2017), толщиной влажного слоя 1,3 мм (расход состава, установленный изготовителем не менее 1,3 кг/м^2 без учета технологических потерь); Второй слой - материал прошивной огнезащитный рулонный базальтовый «ПМБОР-13» не кашированный (производства ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» по ТУ 23.99.19-005-94508064-2017), плотностью не менее 80 кг/м^3, толщиной 13 мм, укладываемого внахлест с заходом не менее 100 мм; Третий слой - состав огнезащитный «КМО» (производства ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» по ТУ 20.13.62-003-94508064-2017), толщиной влажного слоя 0,7 мм (расход состава, установленный изготовителем не менее 0,7 кг/м^2 без учета технологических потерь); Четвертый слой - материал прошивной огнезащитный рулонный базальтовый «ПМБОР-13Ф», кашированный неармированной алюминиевой фольгой с одной стороны (производства ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» по ТУ 23.99.19-005-94508064-2017), плотностью не менее 80 кг/м^3, толщиной 13 мм, укладываемого внахлест с заходом не менее 100 мм; - элементы крепления (с шагом не более 3000 мм), покрытые системой комплексной огнезащиты «ИГНИСВЕНТ ПЛЮС 240» (ТУ 23.99.19-002-94508064-2017), закрепленной с использованием стальной проволоки диаметром не менее 1,2 мм; - узел пересечения воздуховодом ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости в составе: маты базальтовые ПМБ 50 (производства ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» по ТУ 23.99.19-004-94508064-2017), плотностью не менее 42 кг/м^3, толщиной 50 мм, на всю длину прохода ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости. Обеспечивают предел огнестойкости EI240 при горизонтальной или вертикальной прокладке через капитальные (жесткие) ограждающие строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости.	Технологический регламент № 94508064/240 «Система комплексной огнезащиты «ИГНИСВЕНТ ПЛЮС 240» от 20.01.2025

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Грешкин Николай Михайлович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Цидилов Алексей Владимирович (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 152