Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Головной центр гигиены и эпидемиологии

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя Органа инспекции
_____ А.И. Петухов
М.п.

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

от «12» 02 2019 г.

№ 283г/2019

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 4983/19 от 07.02.2019 от организации-заявителя по договору с ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России: ООО «Сервиль», Россия, 142281, г. Протвино, проезд Северный, 3-65

Организация-получатель экспертного заключения: ООО «ИЗОЛПРОЕКТ»
Адрес: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 58, стр. 3

Организация-изготовитель: ООО «ИЗОЛПРОЕКТ»
Адрес: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 58, стр. 3

Наименование продукции: Цилиндры минераловатные т.м. «ИГНИС» тип ИГНИС Pipe и с покрытием неармированной фольгой тип ИГНИС Pipe Alu.

Код ТН ВЭД: 6806100008

Область применения: для изоляции трубопроводов внутренних теплосетей, газопроводов, технологических трубопроводов разных отраслей промышленности (в т.ч. пищевой); трубопроводов строительных комплексов, систем отопления, канализации, водоснабжения предприятий ЖКХ.

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя,
ТУ 23.99.19-001-94508064-2018

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 23.99.19-001-94508064-2018

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 2-СХТ-120-19 от 04 февраля 2019 г., выданному ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.)) типовые образцы указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, разделы 6, 11)

Вещества, показатели (факторы),

№	Определяемые показатели	Единица измерения	значение и допуск показателя- «не более»	НД на метод испытания	№ пробы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	Формальдегид	мг/м^3	0,02	МР № 29 ФЦ/829	120СХТ	< 0,01 < 0,01
2	Ацетальдегид	мг/м^3	0,01	РД 52.04.186-89	120СХТ	< 0,01 < 0,01
3	Этиленгликоль	мг/м^3	0,3	МР 01.022-07	120СХТ	< 0,001 < 0,001
4	Бутилацетат	мг/м^3	0,1	МР 01.022-07	120СХТ	< 0,03 < 0,03
5	Спирт изопропиловый	мг/м^3	0,2	МР 01.022-07	120СХТ	< 0,01 < 0,01
6	Спирт метиловый	мг/м^3	0,5	МР 01.022-07	120СХТ	< 0,05 < 0,05
7	Аммиак	мг/м^3	0,04	МВИ № 1-101 от 25.02.99	120СХТ	<0,01 <0,01
8	Фенол	мг/м^3	0,003	МУК 4.1.617-96	120СХТ	<0,003 <0,003
9	Стирол	мг/м^3	0,002	МУК 4.1.3107-14	120СХТ	< 0,001 < 0,001
10	Акрилонитрил	мг/м^3	0,10	ГОСТ ИСО 16017-1-2007	120СХТ	< 0,001 < 0,001
11	Ксилол	мг/м^3	0,10	МР 01.023-07	120СХТ	<0,01 <0,01
12	Толуол	мг/м^3	0,30	МУК 4.1.598-96	120СХТ	<0,001 <0,001
13	Винилацетат	мг/м^3	0,15	ГОСТ 22648-77	120СХТ	< 0,047 < 0,047
14	Водород цианистый	мг/м^3	0,01	МР 01.022-07	120СХТ	< 0,001 < 0,001
15	Дибутилфталат	мг/м^3	0,10	МР № 29 ФЦ/829	120СХТ	< 0,01 < 0,01
16	Запах	балл	2	МУ 2.1.2.1829-04	120СХТ	1 1
17	Эффективная удельная активность ($A_{эфф}$) природных радионуклидов (^{226}Ra, ^{232}Th, ^{40}K)	бк/кг	370	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006	120СХТ	209±82

По результатам проведенных испытаний продукции: Цилиндры минераловатные т.м. «ИГНИС» тип ИГНИС Pipe и с покрытием неармированной фольгой тип ИГНИС Pipe Alu отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, разделы 6, 11), **не установлено**.

Протокол испытаний, указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Цилиндры минераловатные т.м. «ИГНИС» тип ИГНИС Pipe и с покрытием неармированной фольгой тип ИГНИС Pipe Alu **соответствует (~~не соответствует~~)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, разделы 6, 11)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.**

Врач по общей гигиене А.В. Бормашов