СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.02617/26

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ИЗОЛПРОЕКТ» (ООО «ИЗОЛПРОЕКТ»).
Место нахождения (юридического лица): 127521, Россия, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, Анненский проезд, домовладение 7, строение 1, помещение VIII, комната 7.
ОГРН 1067746453499. ИНН 7725566484. Телефон: +74957395334, адрес электронной почты: info@isopro.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ИЗОЛПРОЕКТ» (ООО «ИЗОЛПРОЕКТ»).
Место нахождения (юридического лица): 127521, Россия, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, Анненский проезд, домовладение 7, строение 1, помещение VIII, комната 7. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141304, Россия, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Сергиев Посад, шоссе Московское, дом 22, корпус А, помещение 36.
ОГРН 1067746453499. ИНН 7725566484.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121108, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, ш. Рублёвское, д. 21, помещ. 43Н. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info.pskpb@gmail.com.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, в виде цилиндров, плотностью от 80 до 120 кг/м³, толщиной стенки от 20 до 200 мм, внутренним диаметром от 18 до 219 мм, с покрытием стеклотканью с алюминиевой фольгой, марок: ИГНИС Pipe FGA 80, ИГНИС Pipe FGA 90, ИГНИС Pipe FGA 100, ИГНИС Pipe FGA 120, выпускаемые по ТУ 23.99.19-001-94508064-2018 «Изделия теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем. Технические условия» от 04.03.2018 г. Серийный выпуск.

код ОКПД 2 23.99.19

код ТН ВЭД ЕАЭС 6806 10 000 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-400/07-2026 от 31.07.2026, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01). Акта о результатах анализа состояния производства № 04-ОС/24-06/26 от 25.06.2026, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности согласно Приложению №1 на 1 листе.
Условия хранения: изделия должны храниться упакованными в сухих крытых помещениях. При транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении изделий должна обеспечиваться их сохранность от повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
Срок хранения изделий до их использования - не более одного года с момента изготовления. Гарантийный срок хранения изделий - 12 месяцев с момента их изготовления. Срок службы изделия при правильной эксплуатации – не менее пяти лет.
Дата изготовления единицы продукции – 16.06.2026 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.08.2026 по 02.08.2031

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Цидилов Алексей Владимирович (фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.02617/26

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94	«Материалы строительные. Метод испытания на горючесть»	п. 5.3 – Слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	«Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»	п. 5.1 - Трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89	«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	п. 4.18 - С малой дымообразующей способностью (Д1)
ГОСТ 12.1.044-89	«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	п. 4.20 – Малоопасные по токсичности продуктов горения (Т1)

М.П

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Цидилов Алексей Владимирович (фамилия, имя, отчество)