СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ09.В.00875/26

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «ИЗОЛПРОЕКТ» (ООО «ИЗОЛПРОЕКТ»),
Адрес (место нахождения): 127521, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, проезд Анненский, двлд. 7, стр. 1, помещ. VIII, ком. 7,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 127521, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, проезд Анненский, двлд. 7, стр. 1, помещ. VIII, ком. 7,
ОГРН 10677464534998, ИНН 7725566484, Тел.: +7(499) 653-67-55, Адрес электронной почты: info@isopro.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «ИЗОЛПРОЕКТ» (ООО «ИЗОЛПРОЕКТ»),
Адрес (место нахождения): 127521, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, проезд Анненский, двлд. 7, стр. 1, помещ. VIII, ком. 7,
Адрес производства продукции: 141304, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ш. Московское, д. 22, корпус А, помещение 36,
ОГРН 10677464534998, ИНН 7725566484.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», ОГРН 1027709032317, ИНН 7709398169, место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные минераловатные (цилиндры, полуцилиндры и сегменты цилиндров) на синтетическом связующем марок: ИГНИС Pipe Alu 80, ИГНИС Pipe Alu 90, ИГНИС Pipe Alu 100, ИГНИС Pipe Alu 120, плотностью 80, 90, 100, 120 кг/м3, толщиной стенки от 20 до 200 мм, с обкладкой из фольги неармированной толщиной от 20 до 40 мкм, выпускаемые по ТУ 23.99.19-001-94508064-2018 «Изделия теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем».	код ОКПД2:	23.99.19
	Код ТН ВЭД ЕАЭС	----
Серийный выпуск.		

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 3749/ТР от 06.10.2026 ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН47,
Акт о результатах анализа состояния производства № 2188/АСП от 10.07.2026, Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ПБ09,
Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Относится к негорючим материалам (НГ) по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (п. 5.1).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ	с	12.10.2026	по	11.10.2031

М.П.	РУКОВОДИТЕЛЬ (заместитель руководителя) органа по сертификации	Умрихина Ольга Васильевна
	Эксперт (эксперты)	Деюшин А.Н.