СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ09.В.00637/25

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «К-ФЛЕКС» (ООО «К-ФЛЕКС»),
Адрес (место нахождения): 143560, Россия, Московская область, город Истра, поселок Румянцево, Пролетарский проезд, дом 1 А,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 143560, Россия, Московская область, город Истра, поселок Румянцево, Пролетарский проезд, дом 1 А, ОГРН 1045003064303, ИНН 5017057156,
Тел.: +7(495)589-23-40, Адрес электронной почты: info@k-flex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «К-ФЛЕКС» (ООО «К-ФЛЕКС»),
Адрес (место нахождения): 143560, Россия, Московская область, город Истра, поселок Румянцево, Пролетарский проезд, дом 1 А,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 143560, Россия, Московская область, город Истра, поселок Румянцево, Пролетарский проезд, дом 1 А, ОГРН 1045003064303, ИНН 5017057156.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», ОГРН 1027709032317, ИНН 7709398169, место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные из вспененного каучука K-FLEX марок ST, SOLAR HT, IGO, с толщиной от 3 до 50 мм, и марок EC (форма выпуска трубка), AIR (форма выпуска рулон), ECO с толщиной от 3 до 32 мм, выпускаемых в виде трубок, рулонов и лент, изготовленные в соответствии с ТУ 5768-001-75218277-13 с изм.8 «Изделия теплоизоляционные из вспененного каучука «K-FLEX»».	код ОКПД2:	23.99.19
	Код ТН ВЭД ЕАЭС	
Серийный выпуск.		

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №№ 2687/ТР, 2688/ТР, 2689/ТР, 2690/ТР, 2691/ТР, 2692/ТР от 10.03.2025 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН47),
Акт о результатах анализа состояния производства № 1856/25 от 06.02.2025 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09).
Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности см. Приложение бланк № 0000019 на 1 листе.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ	с	13.03.2025	по	16.12.2026

РУКОВОДИТЕЛЬ (заместитель руководителя) органа по сертификации		Умрихина Ольга Васильевна
М.П.		
Эксперт (эксперты)		Марутаев А.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ09.В.00637/25

(обязательная сертификация)

Бланк № 0000019

Наименование продукции	Показатели пожарной опасности
Изделия теплоизоляционные из вспененного каучука K-FLEX марок: ST, SOLAR HT, с толщиной от 3 до 50 мм, выпускаемых в виде трубок, рулонов и лент, изготовленные в соответствии с ТУ 5768-001-75218277-13 с изм.8 «Изделия теплоизоляционные из вспененного каучука «K-FLEX»»	Группа слабогорючие (Г1), при испытаниях по ГОСТ 30244-94 (п.7 метод II), группа трудновоспламеняемые (В1) при испытаниях по ГОСТ 30402-96, группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18), группа умеренноопасные (Т2) по токсичности продуктов горения, при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20).
Изделия теплоизоляционные из вспененного каучука K-FLEX марок: IGO (форма выпуска трубка, рулон и лента) с толщиной от 3 до 50 мм, EC (форма выпуска трубка) с толщиной от 6 до 32 мм, AIR (форма выпуска рулон), с толщиной от 3 до 32 мм, изготовленные в соответствии с ТУ 5768-001-75218277-13 с изм.8 «Изделия теплоизоляционные из вспененного каучука «K-FLEX»»	Группа слабогорючие (Г1), при испытаниях по ГОСТ 30244-94 (п.7 метод II), группа умеренновоспламеняемые (В2) при испытаниях по ГОСТ 30402-96, группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18), группа умеренноопасные (Т2) по токсичности продуктов горения, при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20).
Изделия теплоизоляционные из вспененного каучука K-FLEX марки ECO с толщиной от 3 до 32 мм, выпускаемых в виде трубок, рулонов и лент, изготовленные в соответствии с ТУ 5768-001-75218277-13 с изм.8 «Изделия теплоизоляционные из вспененного каучука «K-FLEX»»	Группа умеренногорючие (Г2), при испытаниях по ГОСТ 30244-94 (п.7 метод II), группа умеренновоспламеняемые (В2) при испытаниях по ГОСТ 30402-96, группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18), группа умеренноопасные (Т2) по токсичности продуктов горения, при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20).

РУКОВОДИТЕЛЬ (заместитель руководителя) органа по сертификации — Умрихина Ольга Васильевна

М.П.

Эксперт (эксперты) — Марутаев А.В.